



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-858482

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: THB1-63L, TeB5-63L

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: THB1-63L、TeB5-63L 样品数量: 27 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.09.15 完成日期: 2021.10.12	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THB1-63L、TeB5-63L; Ui: 500V; Uimp: 6kV; 50/60Hz; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Icu=15kA, Ics=7.5kA; 过电流脱扣型式: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P 适用于隔离	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2021.10.12	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC214826
首页	√	1	V-14201-DC214826
报告组成	√	1	V-14201-DC214826
安全型式试验报告	√	88	V-14201-DC214826
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-858482

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: THB1-63L、TeB5-63L

商 标: /

样品数量: 27 台

样品生产序号: /

收样日期: 2021.09.15

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正智能电器有限公司

委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者: 浙江天正智能电器有限公司

生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业: 浙江天正智能电器有限公司

生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号


试验依据标准:

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THB1-63L、TeB5-63L; Ui: 500V; Uimp: 6kV; 50/60Hz; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Icu=15kA, Ics=7.5kA; 过电流脱扣型式: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P 适用于隔离

主检: 左海亮 签名:  日期: 2021.10.12审核: 魏益松 签名:  日期: 2021.10.12签发: 徐 亮 签名:  日期: 2021.10.12

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2021 年 10 月 12 日

检验检测专用章

备注

样品编号:

#1~#8: THB1-63L 63A 4P D 型脱扣
 #9~#11: THB1-63L 6A 4P D 型脱扣
 #12~#14: THB1-63L 63A 3P D 型脱扣
 #15~#18: THB1-63L 63A 2P D 型脱扣
 #19~#22: THB1-63L 63A 1P D 型脱扣

#23~#24: THB1-63L 63A 1P C 型脱扣
 #25~#26: THB1-63L 63A 4P C 型脱扣
 #27: TeB5-63L 4P