



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-840310
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-25

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：交流接触器 型 号：CJ20-25 商 标：/ 样品数量：7台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-08-13 完成日期：2021-08-26	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332号
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CJ20-25 Ith:32A; Ui:690V;Uimp:8kV; AC-1:Ue/Ie:220V/32A,380V/32A,660V/32A; AC-3:Ue/Ie:220V/25A,380V/25A,660V/14.5A; AC-4:Ue/Ie:220V/25A,380V/25A,660V/14.5A; Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz; 使用类别：AC-1, AC-3,AC-4; 极数:3P; 辅助电路: 2NO,2NC; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:8kV; AC-15:36V/2.8A,127V/0.8A,220V/0.45A,380V/0.26A.	
主检：方 刚 签名：方刚 日期：2021-09-30	 (检测机构名称盖章) 2021年9月30日
审核：丁 娟 签名：丁娟 日期：2021-09-30	
签发：韩美丽 签名：韩美丽 日期：2021-09-30	
备注： 1. 变更情况：见附页 2. 原认可报告编号：03601-A-15B1055-S; 3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号：CQC2002010304003522; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	