

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002664



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：小型断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 10963.1-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-01-04
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002664

产品系列、型号、规格:

TGB3-40、TGBK-40N; U_i : 500V; U_{imp} 4kV; U_e : AC230V;
 I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; $I_{cn}=I_{cs}$: 6kA; 瞬时脱扣类型: B型、C型、D型; 极数: 极数: IP+N(1个
保护极,N极可开闭); IP20

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 202104-04
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002664

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

TG B 1 - 40
① ② ③ ④

①TG: 企业代号

②B: 小型断路器

③3: 设计序号

④40: 壳架等级额定电流

TG B K - 40 N
① ② ③ ④ ⑤

①TG: 企业代号

②B: 小型断路器

③K: 设计序号

④40: 壳架等级额定电流

⑤N: 渠道代号

联系人:

李莉

电话:

15906772673

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间:

2021-01-04

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。