

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002859

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-10-13  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002859

产品系列、型号、规格:

TGB3LE-63, TGB3LE-63H, TGB3LA-63, TGB3LA-63H Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N(N极常通, 不具备隔离功能)、2P), AC400V(3P、3P+N(N极常通, 不具备隔离功能)、4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B型, C型, D型; I<sub>n</sub>: TGB3LE-63、TGB3LE-63H: 30mA, 50mA, 100mA, 300mA; TGB3LA-63、TGB3LA-63H: 30mA, 50mA, 100mA; 额定剩余动作类型: AC型(TGB3LE-63、TGB3LE-63H); A型(TGB3LA-63、TGB3LA-63H); 漏电脱扣器类型: 电子式; I<sub>m</sub>: 2kA; Ics: TGB3LE-63、TGB3LA-63=6kA; TGB3LE-63H、TGB3LA-63H=7.5kA; Icn: TGB3LE-63、TGB3LA-63=6kA; TGB3LE-63H、TGB3LA-63H=10kA; 极数: 1P+N(N极常通, 不具备隔离功能), 2P, 3P, 3P+N(N极常通, 不具备隔离功能), 4P; 适用于隔离(1P+N、3P+N除外)

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-10-13  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 