

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980304000022

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：机械应急启动装置（交流接触器）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-02-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000022

产品系列、型号、规格:

TGSC1-40, TGSC1-50, TGSC1-65, TGSC1-80, TGSC1-95;具体参数和型号解释详见附件

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2023-02-24

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000022

产品系列、型号、规格(附件):

TGSC1-40, TGSC1-50, TGSC1-65, TGSC1-80, TGSC1-95;
Ith: TGSC1-40:60A; TGSC1-50、TGSC1-65:80A;
TGSC1-80、TGSC1-95:100A;
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Us (V):AC24/36/48/110/127/220/380V
TGSC1-40:Ie:40A/40A/34A(Ue:220V/380V/660V);
TGSC1-50:Ie:50A/50A/39A(Ue:220V/380V/660V);
TGSC1-65:Ie:65/65/42(Ue:220V/380V/660V);
TGSC1-80:Ie:80/80/49A(Ue:220V/380V/660V);
TGSC1-95:Ie:95/95/49A(Ue:220V/380V/660V);
使用类别:AC-3;
50Hz/60Hz
极数:3P、6P;
辅助电路:
2NO2NC or 1NO1NC;
Ith:10A;
Ui:690V;
Uimp:8kV;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

型号解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-02-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980304000022

产品系列、型号、规格(附件):

TG SC 1 - □ / □P / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 机械应急启动装置(交流接触器)
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(380V AC-3)
- (5) 主触头极数
- (6) 辅助常开触点个数
- (7) 辅助常闭触点个数

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-02-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。