

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307008001



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TGM1BX-125L、M, TGMD-125L、M；参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-25
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008001

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1BX-125L、M、TGMD-125L、M;
Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC380/400/415V;
In: 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A,
90A, 100A, 110A, 125A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
L 型: Ics: 18kA, Icu: 25kA; M 型: Ics: 35kA, Icu: 50kA;
使用类别: A 类;
极数: 2P、3P、3P+N、4P; 2P、3P、4P 适用于隔离用; 3P+N 不适用于隔离用;
配用的辅助触头:
INO1NC 2NO2NC 4NO4NC, Uimp: 4kV; Ui: 690V, Ith: 3A, AC-15;
AC380V/0.4A; DC-13; DC220V/0.15A;
配用的报警触头:
INO1NC 2NO2NC 4NO4NC, Uimp: 4kV; Ui: 690V, Ith: 3A, AC-15;
AC380V/0.4A; DC-13; DC220V/0.15A;
带电子电路的附件:
电动操作机构:
Uimp: 4kV; Ui: 690V, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V 50Hz
欠压脱扣器: Uimp: 4kV; Ui: 690V, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V
50Hz
带预付费分励脱扣器: Uimp: 4kV; Ui: 690V, Us: AC220V, AC380V 50Hz

型号的解释

TG M □ - 125 □ □ / □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
①TG: 企业特征代码
②M: 塑料外壳式断路器
③□: 特征代码, 表箱专用(BBX), 电力专用(D)
④125: 壳架等级额定电流(A)
⑤□: 分断能力级别代码(L为标准型, M为限流型)
⑥□: 操作方式代码(不标代码为手柄操作, Z为传动手柄操作, P为电动操作)
⑦□: 极数代码(2为二极, 3为三极, 3N为三相三线, 4为四极)N 极见注1
⑧□: 脱扣器型式及附件代码(见注1)
⑨□: 用途代码(不标代码为通用型, 2为保护电动机用断路器)
⑩□: 派生的型式代码(无代码为非派生型, I为透明版(聚碳酸酯材料))
⑪□: 接线方式代码(不标代码为板前接线, B为板后接线, C为插入式)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307008001

产品系列、型号、规格(附件)：

脱扣器方式		无	报警触头	分励脱扣器	预付费分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器	分励脱扣器	二组辅助触头	辅助触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器	二组辅助触头	辅助触头
附件代号	附件名称																
电磁式脱扣器	3P	200	208	210	210F	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
热磁式脱扣器	3P+N	300	308	310	310F	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378
	4P																
电磁式脱扣器	2P	200	208	210	210F	220	230	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
热磁式脱扣器		300	308	310	310F	320	330	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

联系人：李莉
 电话：0577-57166163
 电子邮箱：lili@tengen.com.cn
 指定签字人：[Signature]

自我声明时间：2023-06-25
 自我声明地点：浙江省温州市乐清市
 生产者签章：[Red Seal]

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

TG M □ - 125 □□/□□□□□□
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩

- ① DG: 企标特征代号
- ② M: 塑料外壳式断路器
- ③ L: 特征代号, 表示用途(LBX, 电力专用DL)
- ④ 125: 壳架等级额定电流(A)
- ⑤ L: 分断能力级别代号 (L为标准型, M为高分型)
- ⑥ Z: 操作方式代号 (不标代号为手柄操作, Z为转动手柄操作, P为电动操作)
- ⑦ ①: 极数代号 (2为二极, 3为三极, 4N为三相四线, 4为四极) N极见注1
- ⑧ ②: 极数型式及相数代号 (见注1)
- ⑨ L: 用途代号 (不标代号为通用型, Z为保护电动机用断路器)
- ⑩ L: 派生代号 (无代号为标准型, T为改进型(改进结构材料))
- ⑪ ①: 派生代号 (不标代号为前接型, B为后接型, C为插入式)

[illegible]

联系人：李莉
 电话：0577-57166163
 电子邮箱：lili@tengen.com.cn
 指定签字人：

自我声明时间: 2023-06-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307008001

产品系列、型号、规格(附件)：

										器		器						报警触	头	报警触头
电磁式脱扣器	3P	200	208	210	210F	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278			
热磁式脱扣器	3P+N 4P	300	308	310	310F	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378			
电磁式脱扣器	2P	200	208	210	210F	220	230	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
热磁式脱扣器		300	308	310	310F	320	330	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-25
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：