

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307004585

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-26
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004585

产品系列、型号、规格:

TeW5-1600、TeW5-1600/4、TeW5F-1600、TeW5F-1600/4、TeW3-1600、TeW3F-1600、TeW5-1600C、TeW5-1600C/4、TeW5-1600Y、TeW5-1600Y/4、TeW5-1600L、TeW5-1600L/4; 详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-12-26
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004585

产品系列、型号、规格(附件):

TeW5-1600, TeW5-1600/4, TeW5F-1600, TeW5F-1600/4, TeW3-1600, TeW3F-1600, TeW5-1600C, TeW5-1600C/4, TeW5-1600Y, TeW5-1600Y/4, TeW5-1600L, TeW5-1600L/4;
Ue: AC380V /AC400V/ AC415V, AC660V/ AC690V;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
TeW5-1600, TeW5-1600/4, TeW5F-1600, TeW5F-1600/4:
AC380V /AC400V/ AC415V: Ics=67kA; Icu=67kA; Icw=55kA/1s, Icw=30kA/3s;
AC660V/ AC690V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=42kA/1s, Icw=30kA/3s;
TeW3-1600, TeW3F-1600:
AC380V /AC400V/ AC415V: Ics=55kA; Icu=65kA; Icw=42kA/1s;
AC660V/ AC690V: Ics=42kA; Icu=42kA; Icw=42kA/1s;
TeW5-1600C, TeW5-1600C/4:
AC380V /AC400V/ AC415V: Ics=55kA; Icu=60kA; Icw=50kA/1s;
AC660V/ AC690V: Ics=42kA; Icu=42kA; Icw=36kA/1s;
TeW5-1600Y, TeW5-1600Y/4:
AC380V /AC400V/ AC415V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;
AC660V/ AC690V: Ics=50kA; Icu=50kA; Icw=50kA/1s;
TeW5-1600L, TeW5-1600L/4:
AC380V /AC400V/ AC415V: Ics=35kA; Icu=35kA; Icw=35kA/1s;
AC660V/ AC690V: Ics=35kA; Icu=35kA; Icw=35kA/1s;
选择性类别: B 类; 频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V /AC230V/ AC240V, AC380V /AC400V/ AC415V;
分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V /AC230V/ AC240V, AC380V /AC400V/ AC415V,
DC110V, DC220V;
闭合线圈 BG45, Us: AC220V /AC230V/ AC240V, AC380V /AC400V/ AC415V,
DC110V, DC220V;
配用的辅助触头 F-W2 (4NO4NC, 5NO5NC, 6NO6NC): Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;
型号解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-12-26
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004585

产品系列、型号、规格(附件):

Te W 3 E- 1600 / 3

- ① 企业代号
② 万能式断路器
③ 设计序号
④ F: 销售渠道代号, 无: 常规型
⑤ 壳架等级电流(A)
⑥ C: 基础分断型; Y: 一般分断型; L: 低分断型; 无: 常规分断型;
⑦ 断路器的极数, 三极无标志, 四极用“4”表示

Te W 3 E- 1600

① ② ③ ④ ⑤

- ①Te: 企业代号
②W: 万能式断路器
③3: 设计代号
④F: 其他销售渠道代号, 无: 常规型
⑤1600: 壳架等级额定电流(A)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-26
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: