



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1154870

产品名称: 户外配电箱

型 号: TGJP1

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告

申请编号: V2024CQC107501-1154870

样品名称: 户外配电箱

型号: TGJP1

商标: /

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: 2024-03-22

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TGJP1

额定电压 (U_n): 380V额定绝缘电压 (U_i): 660V额定频率 (f_n): 50Hz主母线的额定电流 (I_nA): 1000A~400A主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 30kA

户内型/户外型: 户外型

外壳防护等级: IP44

主检: 夏蔚宇

签名:

日期: 2024-03-22

审核: 袁萍平

签名:

日期: 2024-03-22

签发: 马琳

签名:

日期: 2024-03-22



备注

备注: 变更信息详见附件表 1。