



240020349758



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2024CCC0307-4490092

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1-1600

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



产品名称：塑料外壳式断路器 型 号：TGM1-1600 商 标：/ 样品数量：3 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-08-15 完成日期：2024-08-16		委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者（制造商）：浙江天正电气股份有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：上图电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路268号	
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGM1-1600; Ue: AC400V/415V, AC690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 1000A、1250A、1500A、1600A; Ics: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 85kA; AC690V: M/H 型: 20kA; Icu: AC400V/415V: M 型: 50kA, H 型: 100kA; AC690V: M/H 型: 20kA; 过电流脱扣器类型：热磁式; 选择性类别：A 类; 极数：3P、4P（三个保护极，N 极可开闭）; 额定频率：50/60Hz; 适用于隔离用。 （本单元仅引用热磁固定式，额定电流：1000A、1250A、1500A、1600A）			
主检：束 卉 签名：束卉 日期：2024-08-16		 (检测机构名称、盖章) 2024年08月16日	
审核：季英瑞 签名：季英瑞 日期：2024-08-16			
签发：张 钰 签名：张钰 日期：2024-08-16			
备注	认证信息：		
	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人、制造商名称	上图电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	委托人、制造商地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路268号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	型号	STM6-□、STM6RT-□、STM6RT/A-□、STM6RT/P-□	TGM1-1600
	母证书编号	2024010307636740	
	母证书检测机构	镇江市产品质量监督检验中心（国家中低压配电设备质量检验检测中心）	
	说明：1、本试验报告引用编号为“12901-20228171-CQC”的报告，仅修改了委托人及制造商名称、地址，型号命名，其余参数均一致； 2、本单元仅引用热磁固定式，额定电流：1000A、1250A、1500A、1600A； 3、样品仅修改了型号，其他信息未发生变化。		