211320110363

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他

申请编号：A2024CCC0304-4561215
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型　　号：TeC5-75,TeC5-75N,
TeC5-85,TeC5-85N,
TeC5-100,TeC5-100N

检测机构：福建省产品质量检验研究院

检验检测专用章

CQC

样品名称：交流接触器 型　　号：TeC5-100、TeC5-75 TeC5-85N 商　　标：/ 样品数量：39 台 样品来源：送样 收样日期：2024-09-09 完成日期：2024-11-04	委托人：浙江天正智能电器有限公司 委托人地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者：浙江天正智能电器有限公司 生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

TeC5-75,TeC5-75N,TeC5-85,TeC5-85N,TeC5-100,TeC5-100N;
Ui:690V;Uimp:8kV;
Ith:90A(TeC5-75,TeC5-75N),100A(TeC5-85,TeC5-85N);
110A(TeC5-100,TeC5-100N)

TeC5-75:	AC-1:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:90A;
	AC-3:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:75A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:42A;
	AC-4:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:37A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:17.3A;
TeC5-75N:	AC-4:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:37A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:17.3A;
TeC5-85:	AC-1:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:100A;
	AC-3:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:85A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:49A;
	AC-4:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:44A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:21.3A;
TeC5-85N:	AC-4:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:44A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:21.3A;
TeC5-100:	AC-1:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:110A;
	AC-3:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:100A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:49A;
	AC-4:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:54A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:27A;
TeC5-100N:	AC-4:	Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;	Ie:54A;
		Ue:AC660V/690V;	Ie:27A;

使用类别:AC-1,AC-3,AC-4;
Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;
AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz/60Hz;
AC/DC100~250V；
极数:3P;IP20(安装面);
辅助触头：1NO1NC(本体);
Ui:690V;Ith:10A;Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A,220V/1.6A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A.

主检：	日期：2024-11-04	福建省产品质量检验研究院 2024 年 11 月 7 日
审核：	日期：2024-11-05	
签发：	日期：2024-11-07	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	Us	Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz/60Hz	Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz/60Hz;AC/DC100~250V
2	壳体（底座、基座）及供应商	PA66 浙江雅博电器有限公司 浙江天正智能电器有限公司 乐清市国汇电气厂 乐清市王新塑化有限公司	基座：PA66 底座：PA6 浙江雅博电器科技有限公司 浙江天正智能电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司 温州益能电器有限公司
3	弹簧供应商	温州天力弹簧有限公司 尚顺弹簧（上海）有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 浙江正佳达弹簧有限公司	温州天力弹簧有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 浙江正佳达弹簧有限公司 温州合力弹簧制造有限公司
4	线圈供应商	浙江长城电工智能科技有限公司 宁德市德胜漆包线有限公司 宁波金田新材料有限公司	浙江长城电工智能科技有限公司 宁德市德胜漆包线有限公司 浙江亿正电工科技有限公司
5	触头供应商	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 温州中希电工合金有限公司 佛山市诺普材料科技有限公司	温州宏丰电工合金股份有限公司 浙江福达合金材料科技有限公司 佛山市诺普材料科技有限公司 温州聚星科技股份有限公司
6	触头支持供应商	浙江雅博电器科技有限公司 乐清市王新塑化有限公司 温州建达电气有限公司 温州欧顺电气有限公司	浙江雅博电器科技有限公司 乐清市王新塑化有限公司 乐清市爱建电子科技有限公司 温州欧顺电气有限公司
7	总装配图图号变更,直流控制电磁铁的吸持功率和吸合功率新增	2TZD.400.1074.1~48,/	2TZD.400.1074.1~51 , ≤10/ ≤215
8	电子组件板	/	浙江科明电子有限公司 浙江天正电气股份有限公司 温州市三垦电子科技有限公司

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：03601-A-21B0739-S；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；

4.原证书编号：2024010304661252;

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。